



**Паспорт,
руководство по монтажу
и эксплуатации**



**Коммерческие системы
обратного осмоса
NatureWater**



Содержание

Паспортные данные

Общий вид Nature Water ROE2-400GPD	4
Общий вид Nature Water ROC4-200GPD	5
Общий вид Nature Water ROC4-400GPD	6
Технические характеристики	7
Технические условия	8
Требования к качеству исходной воды	9
Комплектация:	
NatureWater ROE2-400GPD	10
NatureWater с насосом NW-ROC4-200GPD	11
NatureWater с насосом NW-ROC4-400GPD	12

Руководство по монтажу и эксплуатации

Схемы подключения системы обратного осмоса:

NW-ROE2-400GPD	13
NW-ROC4-200GPD	14
NW-ROC4-400GPD	15
Последовательность действий при монтаже	16
Эксплуатация и замена фильтрующих элементов	27
Проблемы и способы устранения	28

Гарантийные обязательства	29
---------------------------------	----

Приложение 1	33
--------------------	----


Благодарим Вас за покупку системы очистки воды AWT NatureWater!

Система очистки воды AWT NatureWater оснащена высокоэффективными фильтрами сорбции и обратноосмотической мембраной, через которую проникают только молекулы воды и кислорода. Благодаря многостадийной очистке, вы можете эффективно очищать воду от вирусов, соли и вредоносных металлов. При правильном обслуживании система фильтрации обеспечит Вас качественной и вкусной питьевой водой на долгие годы.



Перед монтажом внимательно прочитайте инструкцию по установке.



Принцип работы обратноосмотической мембраны






Паспортные данные

Общий вид




Система обратного осмоса
Nature Water ROE2-400GPD (до 1550 л/сут)



**Система обратного осмоса
Nature Water ROC4-200GPD (до 750 л/сут)**



**Система обратного осмоса
Nature Water ROC4-400GPD (до 1550 л/сут)**



Технические характеристики
систем обратного осмоса NatureWater

Параметр	ROE2	ROC4-200	ROC4-400
Габариты (ДхШхВ), см	38x32x56	42x28x87	42x28x87
Вес брутто, кг	15	28	28
Вес нетто, кг	13	27	27
Входное давление, МПа	0,2-0,45		
Температура входящей воды, °С	4-42		
Производительность мембраны, GPD (л/сут)*	400 (1550)	200 (750)	400 (1550)
Требования к электросети	АС 220V		
Диаметры подключения трубок, дюймы			
Исходная вода	3/8		
Пермеат	1/4		
Концентрат	1/4		
Накопительный бак	1/4		

* При соблюдении технических условий и требований к качеству исходной воды.

Технические условия

Параметр	Значение
Давление на входе для системы с помпой, атм.	2-4,5*
Температура входящей воды, °C	+4... +42**
Допустимая температура окружающей среды, °C	+5...+40**
Внешнее подключение к водопроводу, дюймов	резьбовое, 1/2

* В случае, когда давление в системе водоснабжения ниже требуемого значения, установите дополнительный насос или приобретите систему, укомплектованную повышающим насосом. В случае, когда давление в системе водоснабжения выше указанного, произведите установку регулятора давления на входе в систему обратного осмоса.

** От температуры исходной воды зависит как качество фильтруемой воды (селективность), так и производительность системы в целом. Оптимальные температурные значения указаны в таблице. Низкая температура приводит к снижению производительности, высокая температура приводит к ухудшению качества воды. При температуре входящей воды выше +30 °C использование системы не рекомендовано.



Внимание!

Установка и запуск системы обратного осмоса NatureWater должна осуществляться только квалифицированными специалистами.


Требования к качеству исходной воды

Показатель	Значение**
рН	6,5-8,5
Минерализация, мг/л	< 1500
Жесткость, мг-экв/л	< 10,0
Свободный хлор, мг/л	< 0,5
Железо, мг/л	< 0,3
Марганец, мг/л	<0,1
Перманганатная окисляемость, мг O2/л	< 5,0
Общее микробное число (ОМЧ), ед/мл	< 50,0
SDI-индекс	5,0

* Повышенное содержание микроэлементов в исходной воде может снизить срок службы мембраны и картриджей.

** Установка систем обратного осмоса на воду из скважин или колодцев требует проведения дополнительного химического анализа воды. При превышении каких-либо показателей от указанных норм рекомендуем установить дополнительную систему предочистки перед системой обратного осмоса. Предлагаем проводить подбор систем предочистки с участием профессионалов.

Комплектация системы обратного осмоса NatureWater ROE2-400GPD (до 1550л/сут)



Корпус фильтра
SL10 – 3 шт.,
корпус для мембраны
типоразмером
3012 – 1 шт.



Картридж
полипропиленовый
SL-10 – 1 шт.




Картридж
угольный
гранулированный
SL10 – 1 шт.




Картридж угольный
пресованный
SL10 – 1 шт.



Мембрана
обратноосмотическая
VONTRON ULP3012-
400GPD – 1 шт.




Шаровый кран
BV-04
1/4" – 1 шт.



Кран чистой
воды, D-02
(Silver, барашек)
– 1 шт.




Трубка для
реагентной линии
1/4" TUBE – 1 м.



Трубка для
реагентной линии
3/8" TUBE – 1 м.




Обратный клапан
(уголок) SHKV-1
– 1 шт.




Соленоидный клапан
SV-1 с встроенным
ограничителем потока
на 400 GPD – 1 шт.



Ключ для SL
– 1 шт.




Ключ для
корпуса мембраны
– 1 шт.




Соленоидный
клапан SV-1
(для систем
обратного
осмоса) – 1 шт.




Постфильтр
угольный T33A
– 1 шт.




Бустерный насос
NatureWater 400G-S
– 1 шт.



Блок питания для
насоса 400GPD
NatureWater,
5,0A – 1 шт.



Реле высокого
давления для
RO-систем QT-30
– 1 шт.




Реле низкого
давления для
RO-систем QT-31
– 1 шт.



Постфильтр
угольный T33B
– 1 шт.

Комплектация системы обратного осмоса NatureWater с насосом NW-ROC4-200GPD (до 750л/сут)



Корпус фильтра
SL20 – 3 шт.,
корпус для мембраны
типоразмером 2012
– 2 шт.



Картридж
полипропиленовый
SL20 – 1 шт.




Картридж
угольный
гранулированный
SL20 – 1 шт.




Картридж угольный
пресованный
SL20 – 1 шт.




Мембрана
обратноосмотическая
VONTRON ULP2012-
100GPD – 2 шт.




Шаровый кран
BV-04
1/4" – 1 шт.




Кран чистой
воды, D-02
(Silver, барашек)
– 1 шт.




Трубка для
реагентной линии
1/4" TUBE – 1 м.



Трубка для
реагентной линии
3/8" TUBE – 1 м.




Соленоидный
клапан SV-1 (для
систем обратного
осмоса) – 1 шт.




Соленоидный клапан
SVC1 с встроенным
ограничителем потока
на 200 GPD – 1 шт.



Обратный
клапан
QT26 – 1 шт.



Ключ для SL
– 1 шт.




Ключ для
корпуса мембраны
– 1 шт.




Постфильтр
угольный T33A
– 1 шт.




Постфильтр
угольный T33B
– 1 шт.




Бустерный насос
Nature Water 200GPD
– 1 шт.




Блок питания для
насоса 200GPD
NatureWater,
3,0A – 1 шт.



Реле высокого
давления QT-30
– 1 шт.




Реле низкого
давления QT-31
– 1 шт.



Контроллер
CTB2 – 1 шт.

Комплектация системы обратного осмоса NatureWater с насосом NWROC4-400GPD (до 1550л/сут)



Корпус фильтра
SL20 – 3 шт.,
корпус для мембраны
типоразмером
3012 – 1 шт.



Картридж
полипропиленовый
SL20 – 1 шт.




Картридж
угольный
гранулированный
SL20 – 1 шт.




Картридж угольный
пресованный
SL20 – 1 шт.



Мембрана
обратноосмотическая
VONTRON 3012-
400GPD – 1 шт.




Шаровый кран
BV-04
1/4" – 1 шт.




Кран чистой
воды, D-02
(Silver, барашек)
– 1 шт.




Трубка для
реагентной линии
1/4" TUBE – 1 м.



Трубка для
реагентной линии
3/8" TUBE – 1 м.




Соленоидный
клапан SV-1 (для
систем обратного
осмоса) – 1 шт.




Соленоидный клапан
SVC1 с встроенным
ограничителем потока
на 400 GPD – 1 шт.




Обратный
клапан
QT26 – 1 шт.



Ключ для SL
– 1 шт.




Ключ для
корпуса мембраны
– 1 шт.




Постфильтр
угольный T33A
– 1 шт.




Постфильтр
угольный T33B
– 1 шт.




Бустерный насос
Nature Water 400GPD
– 1 шт.




Блок питания для
насоса 400GPD
NatureWater,
5,0A – 1 шт.



Реле высокого
давления QT-30
– 1 шт.



Реле низкого
давления QT-31
– 1 шт.




Контроллер
СТБ2 – 1 шт.



Руководство по монтажу и эксплуатации


Схемы подключения системы обратного осмоса

Система обратного осмоса NW-ROE2-400GPD




- | | |
|---|--|
| 1. Тройник с шаровым краном | 9. Электромагнитный клапан с встроенным ограничителем потока |
| 2. Корпус с полипропиленовым картриджем | 10. Кран для ручной промывки |
| 3. Реле низкого давления | 11. Дренажный хомут |
| 4. Корпус с угольным (гранулированным) картриджем | 12. Обратный клапан |
| 5. Корпус с угольным (пресованным) картриджем | 13. Реле высокого давления |
| 6. Электромагнитный клапан | 14. Угольный постфильтр T33B |
| 7. Бустерный насос | 15. Угольный постфильтр T33A |
| 8. Обратноосмотическая мембрана | 16. Кран чистой воды |

Система обратного осмоса NW-ROC4-200GPD



- | | |
|---|---|
| 1. Тройник с шаровым краном | 9. Обратный клапан |
| 2. Корпус с полипропиленовым картриджем | 10. Электромагнитный клапан с встроенным ограничителем потока |
| 3. Реле низкого давления | 11. Дренажный хомут |
| 4. Корпус с угольным (гранулированным) картриджем | 12. Реле высокого давления |
| 5. Корпус с угольным (пресованным) картриджем | 13. Угольный постфильтр T33B |
| 6. Электромагнитный клапан | 14. Угольный постфильтр T33A |
| 7. Бустерный насос | 15. Кран чистой воды |
| 8. Обратноосмотическая мембрана | |

Система обратного осмоса NW-ROC4-400GPD



1. Тройник с шаровым краном
2. Корпус с полипропиленовым картриджем
3. Реле низкого давления
4. Корпус с угольным (гранулированным) картриджем
5. Корпус с угольным (пресованным) картриджем
6. Электромагнитный клапан
7. Бустерный насос
8. Обратноосмотическая мембрана
9. Электромагнитный клапан с встроенным ограничителем потока
10. Дренажный хомут
11. Обратный клапан
12. Реле высокого давления
13. Угольный постфильтр T33B
14. Угольный постфильтр T33A
15. Кран чистой воды

Последовательность действий при монтаже системы обратного осмоса



Внимание!

Обязательно ознакомьтесь с данным разделом инструкции! При несоблюдении рекомендаций по установке системы обратного осмоса производитель оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании!

1. Подготовка к установке системы обратного осмоса

1. Проверьте наличие и целостность всех комплектующих. Вскрывать упаковку фильтрующих элементов запрещено до момента их установки. В случае, когда комплектность установки не соответствует заявленной в паспорте, производитель вправе отказать в обмене товара, если упаковка фильтрующих элементов повреждена.
2. Убедитесь в том, что:
 - Давление воды на входе соответствует рекомендованному значению*
 - Состав воды на входе соответствует рекомендованному значению**
 - Температура воды на входе соответствует рекомендованному значению *
 - Установка будет находиться в удобном для обслуживания месте
 - Установка не подвергается воздействию высокой температуры и прямому солнечному свету
 - В момент фильтрации воды установка может издавать звуки, поэтому убедитесь в том, что это не станет причиной дискомфорта пользователя

* требования изложены в пункте «Паспортные данные»

** в случае, когда состав воды отличается от рекомендуемых значений, использование коммерческой системы обратного осмоса не рекомендуется.




Необходимо использовать одноразовые перчатки при монтаже всех водопроводящих трубок, картриджей и мембраны. Отсутствие перчаток может привести к бактериальному заражению системы.

2. Правила работы с гибкими трубками $\frac{1}{4}$ и $\frac{3}{8}$ дюйма и быстроразъемными коннекторами

Подключение гибких трубок не требует специальных инструментов. Трубки могут быть обрезаны для удобства монтажа. Компания AWT рекомендует сохранить их длину для облегчения сервисного обслуживания фильтра. Трубки должны быть обрезаны ровно, без царапин на торце.


Подключение трубки

1. Отрежьте трубку под прямым углом.
2. Вставьте ее в коннектор до упора, применив небольшое усилие. Трубка должна зайти в коннектор примерно на 10 мм.
3. Потяните трубку из коннектора для проверки соединения. Трубка не должна выходить из коннектора.
4. Зафиксируйте соединение скобкой.



Отсоединение трубки

1. Перекройте воду.
2. Сбросьте давление воды в трубке открытием сливного крана или крана чистой воды.
3. Снимите скобу.
4. Нажмите на кольцо у основания (вдавите внутрь коннектора).
5. Удерживая кольцо, вытяните трубку из коннектора, возможно потребуются значительные усилия.



3. Установка


3.1. Сборка системы фильтрации

Перекройте подачу воды на линии, где необходимо установить фильтр. Откройте водопроводный кран в линии на 1 минуту, чтобы сбросить давление в системе, после чего закройте кран.

Установка крана подачи воды на систему очистки

Отсоедините кран или гибкую подводку в месте предполагаемого подсоединения системы к водоснабжению. Вкрутите шаровый кран NatureWater BV-04 в трубопровод исходной воды (накидную гайку на внешнюю резьбу трубопровода), на внешнюю резьбу крана накрутите накидную гайку гибкой подводки.

Открутите накидную гайку с крана подачи воды на осмос и наденьте ее на гибкую трубку. Плотнo натяните трубку на штуцер крана подачи воды на осмос и закрутите накидную гайку.



Установка крана чистой воды

Для установки крана чистой воды нужна плоская поверхность достаточной жесткости, чтобы кран был надежно закреплен в вертикальном положении. После выбора места крепления просверлите отверстия для крана (диаметр 12 мм), предварительно убедившись в том, что:


- длины трубки, которая идет в комплекте с установкой, хватит для подключения крана к блоку фильтрации;
- с нижней стороны столешницы или мойки ничто не будет мешать фиксации крана и подключению гибкой трубки.

Если на поверхности мойки нет места для установки крана, то его можно разместить на поверхности столешницы.

! Процесс сверления отверстия в мойке или столешнице требует соответствующих навыков, внимания и осторожности. Используйте защитные очки и перчатки. При необходимости обратитесь к специалисту.

Кран устанавливается на место крепления в соответствующем порядке:

1. Кран для очищенной воды
2. Декоративное кольцо
3. Резиновое уплотнительное кольцо
4. Пластиковое прижимное кольцо
5. Шайба гровер
6. Прижимная гайка
7. Зажимная муфта
8. Прижимная гайка



Монтаж дренажной линии


Соединение системы очистки воды с системой слива мойки происходит через дренажный хомут.

Просверлите в канализационной трубе мойки отверстие диаметром 6,0 мм. Смонтируйте дренажный хомут диаметром 40 мм. так, чтобы отверстия в сливной трубе совпали с отверстием в хомуте.

Для центровки отверстия можно использовать сверло или другой прямой твердый предмет. Надежно зафиксируйте гайки дренажного хомута. Возьмите гибкую трубку, вставьте ее в фитинг дренажного хомута. Убедитесь в том, что гибкая трубка плотно зафиксирована в фитинге хомута.



В случае, если гибкая трубка не входит в отверстие фитинга на хомуте – расширьте отверстие, используя соответствующий диаметр сверла.



3.2. Подключение и запуск системы обратного осмоса


- !** С целью устойчивой позиции фильтра при работе и обслуживании рекомендуем закрепить систему на стену. При установке фильтра на стену проследите, чтобы нижняя часть фильтра (колбы) находились на расстоянии не менее 100 мм. от пола.



Подключение системы очистки воды к системе водоснабжения

Подключите трубки соответствующих диаметров вместо заглушек на системе обратного осмоса:


- подача исходной воды — прозрачная заглушка;
- подача пермеата — синяя заглушка;
- сброс в дренаж — черная заглушка;
- подача в накопительный бак (при наличии) — желтая заглушка.



3.3. Запуск системы фильтрации в работу

1. Установите картриджи в колбы:

- **Колба №1:**
картридж полипропиленовый
- **Колба №2:**
картридж с гранулированным углем
- **Колба №3:**
картридж с прессованным углем




2. Обратите внимание, при установке в колбу картриджи должны оснащаться уплотнительными кольцами. Установка колец происходит в верхней и нижней части картриджа.



! Порядок фильтрующих элементов в системах NatureWater ведется **справа налево!**

3. Вставьте обратноосмотическую мембрану в корпус мембраны как показано на рисунке ниже.



! При неправильной установке обратноосмотической мембраны в корпус возможен выход мембраны из строя.

4. После установки картриджей и мембраны можете открыть кран подачи исходной воды и вставить вилку в розетку. Запустится контроллер и насос начнёт работу при наличии давления на входе свыше 0,3 атм.

В системах ROC4 при запуске начинается гидропромывка длительностью 30 секунд.

В системе ROE2 нужно принудительно открыть кран гидропромывки на 30 секунд. После проведения промывки – закрыть его.

5. Откройте кран чистой воды. Слейте 5-7 литров пермеата. После этого систему можно использовать.




Воздух из системы может выходить в течение 3-х дней, что приводит к появлению молочного оттенка очищенной воды или пленки, подобной пыли, на поверхности воды. Это мелкие пузырьки растворенного в воде воздуха, которые не принесут вреда вашему здоровью.

Далее приведено описание индикации контроллера на системах ROC4.

Индикации контроллера на системах ROC4

Лицевая панель контроллера



Индикатор работы насоса в режиме «Производства».



Индикатор режима «Промывка». Промывка запускается в начале работы на 30 секунд, по реле высокого давления на 5 секунд и в течении 6 часов непрерывной работы.



Индикатор, который срабатывает по реле высокого давления свыше 2,5 атм.



Индикатор срабатывает при давлении на входе ниже 0,3 атм.



Индикатор, который свидетельствует о непрерывной работе системы свыше 12 часов. Необходимо перезапустить контроллер.



Washing


Кнопка принудительного запуска гидропромывки на 30 секунд.



Power

Индикатор питания. Горит при наличии питания на контроллере.

Электрическая схема контроллера



К контроллеру подключен шлейф с проводами разных цветов:

- розовый и белый: подача питания на контроллер 24V DC;
- зеленые: питание насоса 24V DC;
- черные: подача питания на входной электромагнитный клапан 24V DC;
- красные: подача питания на электромагнитный клапан гидропромывки 24V DC;
- желтые: реле низкого давления 24V DC;
- голубые: реле высокого давления 24V DC.

4. Проверка системы на соответствие техническим характеристикам

1. Рекомендуем вам периодически проверять производительность обратноосмотической мембраны. Для этого потребуется емкость объемом 1 литр и секундомер.

Замер производительности мембраны:

Шаг 1: перекройте кран накопительного бака, откройте кран чистой воды. Засеките время, наполните однолитровую ёмкость из крана с чистой водой, сделайте отметку, сколько потребовалось времени. Вы получили значения наполнения емкости пермеатом ($t_{\text{пермеат}}$).

Шаг 2: перекройте краны исходной и очищенной воды, перекройте (если открыли) кран на накопительном баке. Отсоедините трубку от фитинга на дренажном хомуте (фитинг на канализационной трубе). Откройте краны очищенной и исходной воды. Измерьте, за какое время наполнится однолитровая ёмкость через трубку, которая идет в дренажную систему. Вы получили значения наполнения емкости концентратом ($t_{\text{концентрат}}$). После этого закройте краны исходной и очищенной воды. Установите трубку на дренажной линии в фитинг на дренажном хомуте, откройте шаровый кран бака и кран исходной воды.

Шаг 3: используйте формулу для расчета:
$$R = \frac{t_{\text{концентрат}}}{t_{\text{пермеат}} + t_{\text{концентрат}}} \times 100\%$$

где R – производительность, %; $t_{\text{концентрат}}$ – время наполнения емкости концентратом; мин, $t_{\text{пермеат}}$ – время наполнения емкости пермеатом, мин.

Нормальная производительность бытовой системы очистки воды должна быть от 10 % до 20 %, т.е. до 20 % пропускаемой через установку воды должно быть подано в кран с чистой водой. На производительность системы влияет: время использования, качество входящей воды, температура воды, давление на входе в систему.

2. Периодически проверяйте систему на герметичность и наличие протечек.
3. Ознакомьтесь с правилами технического обслуживания системы и сроках эксплуатации фильтрующих элементов.
4. Рекомендуется вести запись ввода в эксплуатацию и периодичность замены фильтрующих элементов (Приложение 1).

Эксплуатация и замена фильтрующих элементов

- 1. Отключите систему от электропитания (если данная опция предусмотрена).
- 2. Перекройте кран подачи исходной воды.
- 3. Удалите защитную пленку с поверхности фильтрующих элементов.
При помощи специального гаечного ключа снимите корпус фильтра и замените соответствующий фильтрующий элемент. В соответствии с указанием на фильтре («верх», «низ») установите фильтрующий элемент. Для извлечения отслужившей обратноосмотической мембраны может потребоваться специальный инструмент, будьте предельно осторожны или обратитесь к специалисту.
- 4. Установите корпус фильтра, приложите небольшое усилие для затяжки корпуса фильтра.

Стадия	Материал	Функция	Ресурс
1	РР 10 микрон	Удаление нерастворенных загрязнений, т. е. песка, ила, ржавчины и др.	3-6 месяцев
2	Гранулированный активированный уголь	Активированный уголь, бактерицидное удаление хлора, органических удобрений, агрохимикатов, инсектицидов.	6-12 месяцев
3	Прессованный активированный уголь	Доочистка после второй стадии.	6-12 месяцев
4	Обратноосмотическая мембрана	Удаление тяжелых металлов, вирусов, бактерий и т.д.	1-2 года
5	Угольный постфильтр	Добавляет воде более приятный вкус.	6-12 месяцев

Проблемы и способы их устранения

Проблема	Возможные решения
Насос не запускается	Нужно проверить давление исходной воды, при отсутствии давления насос не запустится.
	Проверьте, работает ли реле высокого давления или промывочный клапан.
	Проверьте, работает ли контроллер, если нет — проверьте целостность предохранителя на плате контроллера.
	Проверьте, не заблокирован ли угольный фильтр(Т33) или картриджи РР — это может привести к выходу из строя насоса.
Система не запускается	Проверьте наличие электропитания.
	Замерьте питание после блока питания, должно быть 24V DC.
Отсутствие очищенной воды при нормально работающем насосе	Возможно, мембрана обратного осмоса забилась или насос не создает давления. Если мембрана обратного осмоса забилась, замените ее.
	Если насос не создает давление, проверьте, не вызвано ли это слишком длительной работой насоса или засорением фильтрующих материалов и отсутствием надлежащего технического обслуживания, что может привести к неисправности насоса. Отправьте насос на ремонт.
Низкая производительность системы	Необходимо проверить картриджи предварительной тонкой очистки, возможно они забились.
	Необходимо проверить температуру исходной воды, возможно она низкая.

Гарантийный талон №

Продавец:

Покупатель:

Название оборудования:

Серийный номер:

Количество:

Срок гарантийной поддержки:

12 месяцев

Дополнительные сведения:

Условия предоставления гарантии:

1. Объем и ограничения гарантии.

- 1.1. Предприятие гарантирует, что изделие в составе, указанном в документах, выданных Покупателю, является работоспособным, комплектным и не имеет механических повреждений.
- 1.2. Гарантийный срок на изделие указывается в гарантийном талоне. Продолжительность гарантийного срока исчисляется с даты, указанной в гарантийном талоне.
- 1.3. Гарантия действительна при наличии правильно оформленного гарантийного талона, заверенного печатью Предприятия.
- 1.4. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Предприятие обеспечивает его бесплатный ремонт.
- 1.5. Предприятие гарантирует Покупателю предоставление необходимых консультаций по вопросам установки, эксплуатации и ремонта изделий Предприятия.

1.6. Предприятие не отвечает за совместимость изделия с оборудованием других производителей. Вопросы совместимости, производительности и функциональности изделия рассматриваются только в режиме консультаций, либо в рамках отдельных договоров.

1.7. Предприятие оставляет за собой право выбора компонентов, необходимых для ремонта изделия (при сохранении функциональности изделия). В случае невозможности ремонта изделия, Предприятие вправе заменить изделие на другое с эквивалентными характеристиками, уведомив об этом Покупателя.

1.8. Гарантия не распространяется на:

- изделия, вышедшие из строя вследствие нарушений условий эксплуатации, транспортировки, неквалифицированной установки, обслуживания и модификации, несчастных случаев и стихийных бедствий;
- изделия, имеющие повреждения, вызванные использованием несоответствующих соединительных кабелей, расходных материалов, запасных частей;
- изделия, имеющие следы задымления, загрязнения, попадания жидкостей, насекомых, а также имеющие следы любых других внешних воздействий, повлекших за собой повреждения изделия;
- изделия, имеющие механические повреждения;
- составные части изделия, имеющие посторонние надписи и наклейки; расходные материалы.

1.9. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случаях, если:

- в гарантийном талоне имеются исправления, не заверенные Предприятием;
- в изделии имеются следы неквалифицированного ремонта или ремонта, не согласованного со специалистами предприятия.

1.10. В случае возникновения разногласий между Предприятием и Покупателем о неработоспособности изделия и/или причинах его неработоспособности, Предприятие принимает изделие для экспертизы. В случае, если экспертиза подтверждает работоспособность изделия или выявляет, что причиной неработоспособности явились действия Покупателя, расходы по проведению экспертизы оплачивает Покупатель.

1.11. Гарантия на замененные составные части изделия или изделие, представленное на замену, прекращается вместе с гарантией на изначально проданное изделие.

2. Сроки и условия гарантийного обслуживания.

- 2.1. Гарантийное обслуживание производится в сервисном центре.
- 2.2. Прием заявок на гарантийное обслуживание осуществляется через специалиста Предприятия в рабочие дни.
- 2.3. Специалист Предприятия проводит первичную диагностику неисправности и координирует дальнейшие действия по восстановлению работоспособности изделия. Предприятие принимает изделия или его составные части для гарантийного ремонта только после согласования действий Покупателя со специалистами Предприятия и проведения первичной диагностики.
- 2.4. Покупатель обеспечивает доставку в сервисный центр неисправного изделия или его составных частей, а также возврат изделия, предоставленного для временной замены. При этом Покупатель принимает на себя риски, связанные с возможными повреждениями изделия или его составных частей в процессе демонтажа, монтажа и транспортировки. Доставка отремонтированного изделия или его составных частей Покупателю осуществляется силами и за счёт самого Покупателя, если иное не оговорено в дополнительных документах.
- 2.5. Специалист Предприятия, со слов Покупателя, описывает в акте рекламации о приеме изделия в ремонт характер возможной неисправности изделия. Предприятие имеет право выставить Покупателю счет за необоснованный возврат, если в результате экспертизы, проведенной специалистами Предприятия, выявится отсутствие неисправности.

3. Порядок гарантийного обслуживания

3.1. Покупатель

- при обращении в сервис-центр Предприятия указывает: дату выдачи гарантийного талона, серийный номер изделия и характер неисправности, реквизиты (ИНН и краткое наименование) своей организации, фамилию контактного лица, телефон и e-mail;
- обеспечивает доставку изделия или его составных частей в случаях, описанных выше.

3.2. Специалист Предприятия

- со слов Покупателя производит первичную диагностику и оценивает характер неисправности;
- принимает решение о месте проведения ремонта, способе доставки изделия или составных частей изделия и уведомляет об этом Покупателя;

- проводит диагностику изделия, или его составных частей и определяет соблюдение Покупателем настоящих правил;
- при необходимости, принимает решение о замене изделия или его составных частей другими, эквивалентными по техническим характеристикам, либо, по согласованию с Покупателем, продлевает срок выполнения гарантийного ремонта;
- уведомляет Покупателя о готовности изделия и, по согласованию с Покупателем, устанавливает срок и процедуру возврата;
- в случае нарушения Покупателем настоящих Правил, принимает решение о снятии изделия с гарантийного обслуживания;
- оказывает бесплатную консультацию по вопросам восстановления работоспособности изделия.

Стандартная гарантия по умолчанию присваивается всем изделиям и включает в себя 1 год гарантийного обслуживания и восстановление работоспособности изделия.

Срок гарантийного обслуживания 1 год.

С условием гарантии согласен

Фамилия покупателя:

Подпись покупателя:

Дата продажи: « » 20 г.

Продающая организация:

Фамилия и подпись продавца:

№	Картридж №1		Картридж №2		Картридж №3		Обратноосмотическая мембрана		Для заметок
	Наим-е	Дата установки	Наим-е	Дата установки	Наим-е	Дата установки	Дата установки		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									



atekwater.ru